

# Productcertificaat K87165/01

Uitgegeven 2015-04-01

Vervangt

Pagina 1 van 3

## Vlinderkleppen

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

## Duvalco B.V.


geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan;

**Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K602:** "Afsluiters en overige appendages voor drinkwatertransport en – distributiesysteem"

waarvan de eisen uit

**NEN-EN 1074-2: 2000:** "Afsluiters voor watervoorziening– Eisen aan de geschiktheid en de beproeving ervan – Deel 2: Isoleerkleppen"

onderdeel uitmaken.



Bouke Meekma  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
info@kiwa.nl  
www.kiwa.nl

### Leverancier

Duvalco B.V.  
Zernikestraat 25  
3316 BZ Dordrecht  
Tel: +31 (0) 78 6545 250  
Fax: +31 (0) 78 6545 260  
Email: [sales@duvalco.eu](mailto:sales@duvalco.eu)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Vlinderkleppen

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

De in onderstaande tabel aangegeven typen behoren tot dit certificaat:

Vlinderkleppen, in de volgende typen:

Serie : MSJ/S57 en MSJ  
Model : PN 10 en PN16  
Zitting :  
FTF afmeting : basis serie 20  
Afmetingen : DN 50  
DN 65  
DN 80  
DN 100  
DN 125  
DN 150  
DN 200  
DN 250  
DN 300  
DN 350  
DN 400  
DN 450  
DN 500  
DN 600  
DN 700

Series : BA/S59 en BA  
Model : PN 10 en PN16  
Zitting :  
FTF afmeting : basis serie 13  
Afmetingen : DN 50  
DN 65  
DN 80  
DN 100  
DN 125  
DN 150  
DN 200  
DN 250  
DN 300  
DN 350  
DN 400  
DN 450  
DN 500  
DN 600  
DN 700

Series : Mono/S51 en Mono  
Model : PN 10 en PN16  
Zitting :  
FTF afmeting : basis serie 20  
Afmetingen : DN 50  
DN 65  
DN 80  
DN 100  
DN 125  
DN 150  
DN 200  
DN 250  
DN 300  
DN 350  
DN 400  
DN 450  
DN 500  
DN 600  
DN 700

Series : LT/S55 en LT  
Model : PN 10 en PN16  
Zitting :  
FTF afmeting : basis serie 20  
Afmetingen : DN 50  
DN 65  
DN 80  
DN 100  
DN 125  
DN 150  
DN 200  
DN 250  
DN 300  
DN 350  
DN 400  
DN 450  
DN 500  
DN 600  
DN 700

## Vlinderkleppen

---

### TOEPASSING EN GEBRUIK

Vlinderkleppen zijn bestemd om, zowel ondergronds als bovengronds, te worden toegepast in drinkwaterleidingen of in leidingen voor het transport van de grondstof voor drinkwater, met een mediumtemperatuur van ten hoogste 30 °C. Zij hebben een open- dichtfunctie en zijn geen regelorgaan.

### TOXICOLOGISCHE EISEN

Toelating:


Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening", gepubliceerd in de Staatscourant.

ATA criteria:

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent moet worden voldaan aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die, in verband met de vertrouwelijkheid, is vastgelegd in de niet-openbare ATA bijlage bij het Kiwa certificaat K87165. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare ATA bijlage bij de Kiwa certificaat K87165.

### MERKEN

De Kiwa<sup>®</sup>-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" 

Plaats van het merk:

- op het huis of de aanduidingenplaat.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk, op het huis of aanduidingenplaat;
- aanduiding materiaal of materialen van de behuizing, op het huis of aanduidingenplaat;
- nominale maat: "DN ...", op het huis of aanduidingenplaat;
- nominale werkdruk: "PN ...", op het huis of aanduidingenplaat;
- aanduiding van jaar van fabricage, op het huis of aanduidingenplaat;
- aanduiding van het van toepassing zijnde normdeel van de EN1074, op het huis of aanduidingenplaat.

Opmerking:

Op de aanduidingenplaat moet tenminste het fabrieksmerk en het woordmerk "KIWA" voorkomen.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Duvalco B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.